

WHO Empfehlung - Lüftungen COVID-19

Das wichtigste in Kürze

Die ersten Lockerungen des Lockdowns treten in Kraft. Speziell für die Wiederinbetriebnahme von Lüftungen, hinsichtlich der Wiedereröffnung von Einkaufszentren, Hotels, Schulen etc. hat die WHO Empfehlungen herausgegeben. Quelle: www.rehva.eu

Notizen

Checkliste:

- Lüftungen temporär mit tiefer Betriebsstufe auf Dauerbetrieb gestellt
- Umluftklappen temporär ausser Betrieb genommen
- Rotations-WRG temporär ausser Betrieb genommen
- WC-Abluft temporär auf 24/7 gestellt
- Heiz- und Kühlgeräte sind temporär ausser Betrieb genommen

